



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Projekt a inženýrskáinnost
Groman a spol., s.r.o.
Bezruova 879
74213 Studénka

Automatický systém
Značka: 9773/V002886/2019/

Ostrava, dne: 1.2.2019

V c: **OPRAVA 5 MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ -2019- ŠENOV U NOVÉHO JIŘÍNA - na p. 15**
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (polygonu) a přilehlém okolí se nachází zařízení SmVaK Ostrava a.s. uvedené dále v textu tohoto stanoviska (viz zakresleného území v přiloženém situačním výkrese). Toto stanovisko slouží pouze jako informace o poloze tohoto zařízení, ochranných pásmech a jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Po obdržení tohoto stanoviska a zpracování uvedených podmínek do projektové dokumentace, je nutné požádat naši společnost o stanovisko k přislušnému stupni stavebního zařízení i vydání souhlasu dle stavebního zákona.

chráněná ka na vodovodu

Podmínky týkající se p řpravy stavby – kolize s chráněnou ka na vodovodu p řpadn kanalizaci:

- Za zařízení SmVaK Ostrava a.s. je opatřeno chráněnou ka. Upozorujeme, že v tomto místě nelze umožnit napojení.

Vodovodní, p řp. kanaliza ní p řpojky

Podmínky týkající se p řpravy stavby – kolize s vodovodní, p řp. s kanaliza ní p řpojkou:

- Při souběhu s vodovodní, resp. kanaliza ní p řpojkou, p řp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet odstupovou vzdálenost dle SN 73 6005 a souasně respektovat § 12 zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Při k řžení dodržet svislou vzdálenost dle SN 73 6005 a souasně respektovat § 12 zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- V p řpad , že p ř souběhu vodovodní a kanaliza ní p řpojky, p řpadn vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona . 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí p řpojek, ev. vnitřních vodovod , vnitřních kanalizací).
- Při kolizi s vodovodní p řpojkou nutno respektovat SN 75 5411, p ř kolizi s kanaliza ní p řpojkou nutno respektovat SN 75 6101.
- P řpojka je v majetku majitele p řipojované nemovitosti (pozemku, stavby). O p řesnou polohu p řpojky nutno požádat vlastníka p řpojky.
- Pokud bude ešena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojení všech p řpadných p řpojek (vody, p řpadn kanalizace) p řed samotnou demolicí. Odpojení p řpojky bude provedeno v místě napojení na hlavní řad. PD musí obsahovat zpsob ešení odpojení p řpojek.

chráněná ka na kanalizaci

Podmínky týkající se p řpravy stavby – kolize s chráněnou ka na vodovodu p řpadn kanalizaci:

- Za zařízení SmVaK Ostrava a.s. je opatřeno chráněnou ka. Upozorujeme, že v tomto místě nelze umožnit napojení.

Vodovodní, p řp. kanaliza ní p řpojky

Podmínky týkající se p řpravy stavby – kolize s vodovodní, p řp. s kanaliza ní p řpojkou:

- Při souběhu s vodovodní, resp. kanaliza ní p řpojkou, p řp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet odstupovou vzdálenost dle SN 73 6005 a souasně respektovat § 12 zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

- Při kácení dodržet svislou vzdálenost dle SN 73 6005 a souasn respektovat § 12 zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném zn ní.
- V p ípad , že p í soub hu vodovodní a kanaliza ní p ípojky, p ípadn vnit ního vodovodu, vnit ní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona . 274/2001 Sb. v platném zn ní požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí p ípojek, ev. vnit ních vodovod , vnit ních kanalizací).
- Při kolizi s vodovodní p ípojkou nutno respektovat SN 75 5411, p í kolizi s kanaliza ní p ípojkou nutno respektovat SN 75 6101.
- P ípojka je v majetku majitele p ípojované nemovitosti (pozemku, stavby). O p esnou polohu p ípojky nutno požádat vlastníka p ípojky.
- Pokud bude ešena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojení všech p ípadných p ípojek (vody, p ípadn kanalizace) p ed samotnou demolicí. Odpojení p ípojky bude provedeno v míst napojení na hlavní ad. PD musí obsahovat zp sob ešení odpojení p ípojek.

Projektovou dokumentaci jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma výše uvedeného za ízení (v etn okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vn ším lícem tohoto za ízení) požadujeme p edložit k odsouhlasení formou nové žádosti o stanovisko.

V p ípad , že nebude možno respektovat výše uvedené požadujeme jakékoliv umíst ní do ochranného pásma zd vodnit v dalším stupni projektové dokumentace, v etn konkrétního rozsahu stavby (délka, ší ka, technické provedení apod.) a okótování.

Upozor ujeme, že v p ípad stávajícího odb ru (stávajícího napojení) toto vyjád ení ne eší p ípadné navýšení odb ru pitné vody a navýšení množství vypoušt ných odpadních vod (splaškové, deš ové), v etn zm ny jejich kvality.

Upozor ujeme, že toto stanovisko ne eší napojení na za ízení SmVaK Ostrava a.s. (vodovod, kanalizace).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

P íloha: situace Vámi vyzna eného zájmového území
orienta ní zakres za ízení

Kontakty na vyty ení:

Za účelem vyty ení za ízení v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s. kontaktujte

st edisko vodovodních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 402 143

st edisko vodovodních sítí T inec - tel.: 558 325 270

st edisko vodovodních sítí Haví ov - tel.: 596 384 111

st edisko vodovodních sítí Opava - tel.: 553 699 131

st edisko vodovodních sítí Nový Ji ín - tel.: 556 779 225, 556 779 221, 556 779 250

st edisko vodovodních sítí Bílovec - tel.: 556 410 015

st edisko OOV Krásné Pole - tel.: 596 942 023

st edisko OOV Sviadnov - tel.: 558 441 051

st edisko kanaliza ních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 639 143

st edisko kanaliza ních sítí Karviná - tel.: 596 317 962

st edisko kanaliza ních sítí Haví ov - tel.: 596 831 023

st edisko kanaliza ních sítí eský T šín - tel.: 558 737 077

st edisko kanaliza ních sítí Nový Ji ín - tel.: 556 779 268

st edisko kanaliza ních sítí Opava - tel.: 553 616 665

st edisko kanaliza ních sítí Bruntál - tel.: 737 224 615

st edisko OV Frýdek Místek - tel.: 558 639 149

st edisko OV Karviná - tel.: 596 312 428

st edisko OV Haví ov - tel.: 603 280 684

st edisko OV T inec - tel.: 558 330 261

st edisko OV Nový Ji ín - tel.: 603 489 105

st edisko OV Opava - tel.: 553 616 665

Za účelem získání informací (vyty ení) o projektovaném za ízení kontaktujte investora (budoucího majitele) daného za ízení.